

הנדון: מכרז פומבי מס' 07/2019 לאספקה והנחת צנרת מים וצנרת ביוב בשיטת הקידוח האינטגרלי

(HDD) באזור המחנות ברמת השרון - מסמך הבהרות מס' 4

1. החברה רוצה להבהיר את הנושאים הבאים:

מס'	חוברת	סעיף	שינוי
1.	מפרט טכני	עמ' 32 סעיף 57.02.02	יש לכתוב: השסתום יהיה מורכב על זקף בקוטר 3" עם מגוף טריז 2" ויוותקן בצמוד לקיר או בתוך תא בהתאם לתוכניות.
2.	מפרט טכני		מצורף בזה שרטוטי פרט של שסתום אויר לביוב ולמים
3.	מפרט טכני	עמ' 18 סעיף 0.37	תקופת הביצוע תהיה 180 יום מיום קבלת כל ההיתרים לעבודה.
4.	הסכם	סעיף 8.4 סדרי עדיפות	יש לכתוב .7 הצעת הקבלן .8 תקנים ישראלים

2. מובהר בזאת: תוכניות המכרז וההחתיים הינם לביצוע. ואינם ניתנים לשינוי הקבלן איננו רשאי לשנות את התוכניות או הביצעו אלא באישור בכתב ומראש של שרונים.
3. יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
4. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
5. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב, אילנה ניצן, מנכ"לית

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

נוכחות סיוור קבלנים:

<u>פקס</u>	<u>טלפון</u>	<u>מייל</u>	<u>שם + משפחה</u>	<u>שם החברה</u>
08-6311446	08-6282004	NDR1992@walla.co.il		נ.ד.ר. עבודות צנרת בע"מ
04-6274596	052-4315830	Michael@rimonltd.co.il	ספקטור מיכאל	אופק אתרים 10 בע"מ
08-9471563	052-5546121	Ido.dolev1@gmail.com	סיוון שמעון	חי דולב אחזקות בע"מ
04-8395383	050-7956156	Wael@slman.co.il	יאיל סקר	סלמאן והבה ובניו בע"מ
09-7489220	053-7487856	Tamam6@bezeqint.net	גיני תמם	תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ
08-8534943	08-5533880	N8533880@bezeqint.net	אלבו ויקטור	אורי נחמני ובניו בע"מ
03-9332499	03-9333129	uzibeker@gmail.com	יורי כץ	בקר משיח בע"מ
03-5359840	050-7899091	ysagi68@gmail.com	דויד אזולאי	י.שגיא תשתיות