



23.02.2020

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

מכרז 07/2019 אספקה והנחת צנרת מים, ביוב ואביזרים בשיטת קידוח אינטגרלי (HDD) כולל החזרת מצב לקדמותו באזור המחנות ברמת השרון

לכבוד

משתתפי סיור קבלנים למכרז פומבי מס' 07/2019

א.א.ג.ג.,

הנדון: אספקה והנחת צנרת מים, ביוב בקידוח – פרוטוקול סיור קבלנים

בתאריך 13/02/2020, בשעה 10:00, התקיים סיור קבלנים במסגרת מכרז פומבי מס' 07/2019, בנושא אספקה והנחת צנרת מים, ביוב ואביזרים בשיטת קידוח אינטגרלי (HDD), אשר פורסם על ידי שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "החברה").

מטעם החברה נכחו במסגרת סיור הקבלנים ה"ה: מנהל הפרויקט: ד"ר אריה אביר, גלעד ממך מנהל רשת המים והביוב שרונים המפקחים: אילן אליהו, בנימין בנימין. כמוכך, השתתפו במכרז קבלנים שנרשמו ברשימת נוכחים.

סיור הקבלנים התקיים במשרדי החברה ולאחר מכן בוצע סיור באתר העבודה המיועד, ובמסגרתו הוצג הפרויקט נשוא המכרז, וכן ניתנו הבהרות ודגשים ביחס לשאלות, שעלו מאת המשתתפים במסגרת סיור הקבלנים, וזאת כמפורט להלן:

- א. מהות העבודה: הנחת קו מים מפוליאתילן בקוטר 355/280 מ"מ באורכים שונים שיבוצעו בקידוח אינטגרלי (HDD), חלק מהעבודה תבוצע בחפירה וכן עבודות נוספות המפורטות במסמכי המכרז.
- ב. הודגשו תנאי הסף להשתתפות במכרז לרבות הדרישות המפורטות בתנאי סף 2.2 בנושא ביצוע עבודות "בעצמו" עם צוות עובדים עם יחס עובד מעביד.
- ג. הודגש כי העבודה מתבצעת בשטח פרטי של משרד הביטחון מצורפת התחייבות שרונים למשרד הביטחון. נדרש להגיש ולאשר את כל הציוד שיובא לשטח ואת רשימת העובדים והרכיבים מראש. משרד הביטחון רשאי לפסול עובדים וציוד והקבלן יצטרך להתארגן בהתאם. בכל מקרה כל דרישה של משרד הביטחון לא תהווה בסיס לכל תביעה של הקבלן על עיכוב או/ו אי עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט. ייתכנו הפסקות עבודה הנובעות מדרישות משרד הביטחון, נדרש לקחת זאת בחשבון בהצעה לא תשולם תוספת בגין הפסקות עבודה אלו.
- ד. בוצע תאום תשתיות מול חברת קצא"א, ושולם עבור 2 ימי פיקוח וניתנה המחאת ערבות ע"י שרונים.
- ה. ביטוח - המציע יחתום על נספח 1 א' ויביא לידיעת מבטחיו את סעיף 28 כולו. המציע ימציא את נספח 1 ב' שאליו מצורפים נוסחי אישורי קיום הביטוחים על פי המפורט בסעיף 28 כולו כאשר על המסמך ייכתב בכתב יד לצורכי מכרז בלבד. זאת על פי טיוטת חוזר הפיקוח על הביטוח 2019-42 מיום 17.02.2020 סעיף 2 אישור להסכמה על עריכת ביטוח. שאלות ובקשות לשינויים יש להגיש במסגרת השאלות למכרז עד המועד שנקבע. עם ההודעה על הזכייה יהיה על הזוכה להתאים סופית את אישור קיום הביטוחים לדרישות המכרז, אותו יהיה נדרש להציג לאחר אישור יועץ הביטוח של שרונים עם הערבות למכרז.

1. דוח קרקע – דוח הקרקע המצורף מתייחס לשני פרויקטים . **פרק א** בדוח הינו עבור הפרויקט המדובר עבור ביצוע הקידוח בשיטת HDD. כמוכן יש להגיש לאישור יועץ הקרקע תוכנית עבודה לפני תחילת העבודה.
2. הקבלן יכין תוכנית עבודה ומיקום המכונות הבורות בהתאם לסיכום מול גורמים השונים לאישור המזמין לפני תחילת ביצוע העבודות.
3. לצורך ביצוע העבודה הוכנו ע"י מתכנן תנועה "תוכנית הסדרי תנועה" נדרש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת באזור עם נוכחות גדולה של משתמשי דרך (רכבים והולכי רגל) ונדרש להקפיד על גידור ושילוט הבורות וביצוע תוכנית הסדרי התנועה.
4. נק' העמדת מכונות הקידוח ונק' היציאה הוצגו במשרדים והן סיור בשטח. הקבלן יכין תוכנית קידוח עם מיקומים בהתאם לנאמר בסיור, ויגיש תוכנית לאישור המזמין.
5. על הקבלן לבצע איתור תשתיות וקווי ניקוז שמופיעים בתוכניות ומיקומם סכמטי.
6. לא תשולם כל תוספת בגין עבודות שיבוצעו בשעות הלילה.
7. מצורף למכרז ביצוע תיאום הנדסי לקבלת היתר עקרוני לעבודות: סלקום, הוט, בזק, חברת חשמל, קאצ"א. באחריות הקבלן לקבל היתרי ביצוע מכל הגורמים הנדרשים: אלו שתואם עימם הנדסית וגם אלו שלא. באחריות הקבלן לקבל אישור המשטרה להסדרי התנועה העקרוניים ולבצע בהם כל שינוי שנדרש בשטחים שאינם בשטח שבאחריות משרד הבטחון . כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד. על הקבלן להתחשב בעלויות אלו בעת הגש הצעתו.
8. עבודה שעוברת בשטחים של משרד הבטחון תתואם גם בעזרת המזמין.
9. על הקבלן לבצע סקר בטיחות וסקר סיכונים לפני תחילת העבודה בשטח. הסקר יבוצע ע"י יועץ בטיחות מקצועי .
10. ייש לבצע גידור מסביב למערומי צנרת ובכל מקום שיידרש. מחיר הגידור כלול בחוזה ולא ישולם תמורתו בנפרד. הקבלן אחראי לשלמות ותחזוקה של הגדר לאורך זמן הביצוע.
11. הבהרה לסעיף 19.7 סעיף קטן א' 3 רווח גולמי והוצאות כלליות בשיעור 10% כמו במפרט הטכני המיוחד.
12. הבהרה לסעיפים 57.01.0170 57.01.0180 ועמוד 32 למפרט הטכני הספקה והתקנת שסתום אויר 3 / 2" ההגדרה של "כולל כל האביזרים" יש לקחת בחשבון מסעף "T" בקוטר הצינור הראשי, מעברי קוטר, מגוף טריז 3", אוגנים וכל הנדרש להתקנת השסתום. ולא כפי המוגדר במפרט הטכני המיוחד סעיף 57.02.02 למעט הדגם השסתום הנקוב בסעיף.
13. התוכניות כולל החתכים שפורסמו עם מסמכי המכרז הינם לביצוע ואינם ניתנים לשינוי. מובהר בזאת שהקבלן איננו רשאי לשנות את התוכניות אלא באישור בכתב ומראש של שרונים.
14. ניתן להעלות שאלות באמצעות דוא"ל offers@sharonim.org עד תאריך יום א' 01-03-2020 השאלה והתשובה יפורסמו לכל הקבלנים.

כ. הגשת ההצעה עד יום ה' 05-03-2020 שעה 14:00.

כא. שאלות שהעלו הקבלנים בסיור

השאלה והתשובה	
שאלה:	עומק הקידוח
תשובה:	עומק הקידוח מופיע בתוכניות.
שאלה:	אורכי הקידוח
תשובה:	

השאלה והתשובה
אורך הקידוח מופיע בתוכניות.

יודגש, כי לעניין התשובות, אשר ניתנו במסגרת סיוור הקבלנים, מחייב אך ורק הנוסח המופיע במסגרת מסמך זה. תשובות, אשר ניתנו בעל פה, ניתנו לצורך הבהרה כללית בלבד ואינן מחייבות את החברה.

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לצרפו למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום בחתימת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בכבוד רב,

אילן אליהו, מתאם ומפקח

הפרויקט

העתקים:

1. משתתפי סיוור הקבלנים
2. אברהם טרייבר - צפריר וינשטין מהנדסים בע"מ - מתכנן הפרויקט
23. אילנה ניצן - מנכ"ל שרונים תשתיות מים וביוב

נוכחות סיור קבלנים:

פקס	טלפון	מייל	שם המשתף	שם החברה
08-6377446	08-6282004	NDR1992@walla.co.il		נ.ד.ר. עבודות צנרת בע"מ
04-6274596	052-4315830	Michael@rimonltd.co.il	ספקטור מיכאל	אופק אתרים 10 בע"מ
08-9471563	052-5546121	Ido.dolev1@gmail.com	סיוון שמעון	חי דולב אחזקות בע"מ
04-8395383	050-7956156	Wael@slman.co.il	יאיל סקר	סלמאן והבה ובניו בע"מ
09-7489220	053-7487856	Tamam69@bezeqint.net	ג'ני תמם	תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ
08-8534943	08-5533880	N8533880@bezeqint.net	אלבז ויקטור	אורי נחמני ובניו בע"מ
03-9332499	03-9333129	uzibeker@gmail.com	יורי כץ	בקר משיח בע"מ
03-5359840	050-7899091	ysagi68@gmail.com	דויד אזולאי	י.שגיא תשתיות