



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2018/794
תאריך אישור תעודה:		03/06/2018
תאריך הוצאת תעודה:		03/06/2018
שם הדוגם: דוגם ספק מים		תאריך הדיגום: 01/05/2018 - 28/05/2018
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		תאריך קבלת דגימה: 01/05/2018 - 28/05/2018
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון		לשכה: תל אביב
מחוז תל אביב		
מזמין בדיקה: אילנה ניצן		פקס: 073-2275516
תאגיד שרונים		טלפון: 073-2275515
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		
דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222G	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2018/794

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/000189	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 01/05/2018	<1	-	-	0.31	0.5
2018/05/000735	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 07/05/2018	1	<1	-	0.3	0.3
2018/05/000737	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/000738	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/000740	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/000741	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/000742	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/000743	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/000746	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2018/794

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/000748	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 07/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/001031	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 09/05/2018	<1	-	<1	0.33	0.34
2018/05/001032	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים) 51 הבנים	ת.דיגום: 09/05/2018	<1	-	<1	0.33	0.34
2018/05/001033	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים) 22 שניר	ת.דיגום: 09/05/2018	<1	-	<1	0.35	0.32
2018/05/001473	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/001474	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/001477	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.3	0.2
2018/05/001478	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2018/794

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/001480	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/001485	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.4	0.2
2018/05/001487	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/001495	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	לא התקבל באמצעות ברקוד ת.דיגום: 14/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003008	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003009	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן) ציבורי	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.2	0.3
2018/05/003010	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003011	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003012	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2018/794

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/003014	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003015	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003016	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.4	0.2
2018/05/003017	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003018	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.1	0.3
2018/05/003019	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003020	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003021	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003023	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2018/794

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/003025	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.4	0.2
2018/05/003028	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.4	0.2
2018/05/003031	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.1	0.3
2018/05/003033	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003035	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.4	0.2
2018/05/003037	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003038	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.1	0.3
2018/05/003046	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3
2018/05/003047	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2018/794

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/003049	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 28/05/2018	<1	-	-	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017