


כיתוב ע"ג המכסה

"שרונים תשתיות מים וביוב"
"מים"



* הערה: המחיר כולל החזרת המצב לקדמותו לפי מפרט טכני מיוחד לשיקום כבישים ומדרכות מס' 3 לרבות התאמת גובה לפני כביש קיים
* מכסה השוחה יותאם לעומס של 40 טון המתאים לכביש

מס' שרטוט:

km-04

		עדכון: 5.05.19	
אשר:	הכין:	תאריך:	נושא:
קובי אופיר	אלנאשף הנדסה	01.02.16	מגוף טריז בתוך שוחה-בכביש

